

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ <MΩ HiTESTER>)
形名<Model Number> (3110-03)
製造番号<Serial No.> (No. 161202123)
検査年月日<Test Date> (2016-12-02)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 55 %rh)
交流試験周波数<AC Test Frequency> (55Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度<Accuracy>				
MΩ	100 MΩ	90.00 MΩ	~	110.00 MΩ (100.00 MΩ)
	50 MΩ	47.50 MΩ	~	52.50 MΩ (50.00 MΩ)
	20 MΩ	19.00 MΩ	~	21.00 MΩ (20.00 MΩ)
	10 MΩ	9.50 MΩ	~	10.50 MΩ (10.00 MΩ)
	2 MΩ	1.900 MΩ	~	2.100 MΩ (2.000 MΩ)
	1 MΩ	0.950 MΩ	~	1.050 MΩ (1.000 MΩ)
	0.1 MΩ	0.0950 MΩ	~	0.1050 MΩ (0.1000 MΩ)
ACV	500 V	450.0 V	~	550.0 V (550.0 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No.311003-4