

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

品名<Model Name> (電源ユニット<POWER SOURCE UNIT>)
 形名<Model Number> (SM7860-05*1)
 製造番号<Serial No.> (No. 130112345)
 検査年月日<Test Date> (2013-01-10)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 50 %rh)

1. 出力電圧精度<Output Voltage Accuracy>

電源系統 <Electric Power System>	出力端子 <Output Terminal>	設定 <Set Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
A	OUT1_CH1	10 V	9.3 V ~ 10.7 V	(10.0 V)
		150 V	146.5 V ~ 153.5 V	(150.0 V)
		151 V	147.5 V ~ 154.5 V	(150.0 V)
		500 V	489.5 V ~ 510.5 V	(500.0 V)
B	OUT3_CH1	-10 V	-10.7 V ~ -9.3 V	(-10.0 V)
		-150 V	-153.5 V ~ -146.5 V	(-150.0 V)
		-151 V	-154.5 V ~ -147.5 V	(-150.0 V)
		-500 V	-510.5 V ~ -489.5 V	(-500.0 V)

2. 電圧モニタ精度<Voltage Monitor Accuracy>*2

電源系統 <Electric Power System>	出力端子 <Output Terminal>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
A	OUT1_CH1	10 V	(10.0 V)	9.3 V ~ 10.7 V	(10.0 V)
		100 V	(100.0 V)	97.5 V ~ 102.5 V	(100.0 V)
		101 V	(101.0 V)	98.5 V ~ 103.5 V	(101.0 V)
		500 V	(500.0 V)	489.5 V ~ 510.5 V	(500.0 V)
B	OUT3_CH1	-10 V	(-10.0 V)	-10.7 V ~ -9.3 V	(-10.0 V)
		-100 V	(-100.0 V)	-102.5 V ~ -97.5 V	(-100.0 V)
		-101 V	(-101.0 V)	-103.5 V ~ -98.5 V	(-101.0 V)
		-500 V	(-500.0 V)	-510.5 V ~ -489.5 V	(-500.0 V)

*2 SM7860-05から電圧を出力し、その発生電圧値をモニタしています。

<After outputting voltage from Model SM7860-05, the generated voltage is monitored.>

3. 制限電流精度(電圧発生用出力:ソース電流)<Limited Current Accuracy (Voltage Generation Output:Source Current)>

出力端子 <Output Terminal>	許容範囲 <Tolerance>	出力値<Output> Output On		結果<Result> Output Off	
		CH	CH	CH	CH
OUT1	45.0 mA ~ 55.0 mA	1(50.0 mA)	1(50.0 mA)	1(PASS)	
		2(50.0 mA)	2(50.0 mA)	2(PASS)	
		3(50.0 mA)	3(50.0 mA)	3(PASS)	
		4(50.0 mA)	4(50.0 mA)	4(PASS)	
		5(50.0 mA)	5(50.0 mA)	5(PASS)	
		6(50.0 mA)	6(50.0 mA)	6(PASS)	
		7(50.0 mA)	7(50.0 mA)	7(PASS)	
		8(50.0 mA)	8(50.0 mA)	8(PASS)	
OUT3	-55.0 mA ~ -45.0 mA	1(-50.0 mA)	1(-50.0 mA)	1(PASS)	
		2(-50.0 mA)	2(-50.0 mA)	2(PASS)	
		3(-50.0 mA)	3(-50.0 mA)	3(PASS)	
		4(-50.0 mA)	4(-50.0 mA)	4(PASS)	
		5(-50.0 mA)	5(-50.0 mA)	5(PASS)	
		6(-50.0 mA)	6(-50.0 mA)	6(PASS)	
		7(-50.0 mA)	7(-50.0 mA)	7(PASS)	
		8(-50.0 mA)	8(-50.0 mA)	8(PASS)	

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

製造番号<Serial No.> (No. 130112345)
 検査年月日<Test Date> (2013-01-10)
 <YYYY-MM-DD>

4. 制限電流精度(電圧発生用出力:シンク電流)<Limited Current Accuracy (Voltage Generation Output:Sink Current)>

出力端子 <Output Terminal>	許容範囲 <Tolerance>	出力値<Output>		結果<Result>	
		Output On	Output Off	Output On	Output Off
OUT1	-55.0 mA ~ -45.0 mA	CH 1(-50.0 mA)	CH 1(-50.0 mA)	1(PASS)	
		2(-50.0 mA)	2(-50.0 mA)	2(PASS)	
		3(-50.0 mA)	3(-50.0 mA)	3(PASS)	
		4(-50.0 mA)	4(-50.0 mA)	4(PASS)	
		5(-50.0 mA)	5(-50.0 mA)	5(PASS)	
		6(-50.0 mA)	6(-50.0 mA)	6(PASS)	
		7(-50.0 mA)	7(-50.0 mA)	7(PASS)	
		8(-50.0 mA)	8(-50.0 mA)	8(PASS)	
OUT3	45.0 mA ~ 55.0 mA	CH 1(50.0 mA)	CH 1(50.0 mA)	1(PASS)	
		2(50.0 mA)	2(50.0 mA)	2(PASS)	
		3(50.0 mA)	3(50.0 mA)	3(PASS)	
		4(50.0 mA)	4(50.0 mA)	4(PASS)	
		5(50.0 mA)	5(50.0 mA)	5(PASS)	
		6(50.0 mA)	6(50.0 mA)	6(PASS)	
		7(50.0 mA)	7(50.0 mA)	7(PASS)	
		8(50.0 mA)	8(50.0 mA)	8(PASS)	

5. 制限電流精度(放電用出力:シンク電流)<Limited Current Accuracy (Voltage Discharge Output:Sink Current)>

出力端子 <Output Terminal>	許容範囲 <Tolerance>	出力値<Output>		結果<Result>	
		Output On	Output Off	Output On	Output Off
OUT2	-55.0 mA ~ -45.0 mA	CH 1(-50.0 mA)	CH 1(-50.0 mA)	1(PASS)	
		2(-50.0 mA)	2(-50.0 mA)	2(PASS)	
		3(-50.0 mA)	3(-50.0 mA)	3(PASS)	
		4(-50.0 mA)	4(-50.0 mA)	4(PASS)	
		5(-50.0 mA)	5(-50.0 mA)	5(PASS)	
		6(-50.0 mA)	6(-50.0 mA)	6(PASS)	
		7(-50.0 mA)	7(-50.0 mA)	7(PASS)	
		8(-50.0 mA)	8(-50.0 mA)	8(PASS)	
OUT4	-55.0 mA ~ -45.0 mA	CH 1(-50.0 mA)	CH 1(-50.0 mA)	1(PASS)	
		2(-50.0 mA)	2(-50.0 mA)	2(PASS)	
		3(-50.0 mA)	3(-50.0 mA)	3(PASS)	
		4(-50.0 mA)	4(-50.0 mA)	4(PASS)	
		5(-50.0 mA)	5(-50.0 mA)	5(PASS)	
		6(-50.0 mA)	6(-50.0 mA)	6(PASS)	
		7(-50.0 mA)	7(-50.0 mA)	7(PASS)	
		8(-50.0 mA)	8(-50.0 mA)	8(PASS)	

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

製造番号<Serial No.> (No. 130112345)
 検査年月日<Test Date> (2013-01-10)
 <YYYY-MM-DD>

6. 制限電流確度(放電用出力:ソース電流)<Limited Current Accuracy (Voltage Discharge Output:Source Current)>

出力端子 <Output Terminal>	許容範囲 <Tolerance>	出力値<Output>		結果<Result>	
		Output On	Output Off	Output On	Output Off
OUT2	45.0 mA ~ 55.0 mA	CH 1(50.0 mA)	CH 1(50.0 mA)	PASS	
		CH 2(50.0 mA)	CH 2(50.0 mA)	PASS	
		CH 3(50.0 mA)	CH 3(50.0 mA)	PASS	
		CH 4(50.0 mA)	CH 4(50.0 mA)	PASS	
		CH 5(50.0 mA)	CH 5(50.0 mA)	PASS	
		CH 6(50.0 mA)	CH 6(50.0 mA)	PASS	
		CH 7(50.0 mA)	CH 7(50.0 mA)	PASS	
		CH 8(50.0 mA)	CH 8(50.0 mA)	PASS	
OUT4	45.0 mA ~ 55.0 mA	CH 1(50.0 mA)	CH 1(50.0 mA)	PASS	
		CH 2(50.0 mA)	CH 2(50.0 mA)	PASS	
		CH 3(50.0 mA)	CH 3(50.0 mA)	PASS	
		CH 4(50.0 mA)	CH 4(50.0 mA)	PASS	
		CH 5(50.0 mA)	CH 5(50.0 mA)	PASS	
		CH 6(50.0 mA)	CH 6(50.0 mA)	PASS	
		CH 7(50.0 mA)	CH 7(50.0 mA)	PASS	
		CH 8(50.0 mA)	CH 8(50.0 mA)	PASS	

7. 機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
-1.	EXT I/O <External I/O>	(PASS)
-2.	GP-IBインターフェース <GP-IB Interface>	(PASS)
-3.	RS-232Cインターフェース <RS-232C Interface>	(PASS)
-4.	LCD	(PASS)
-5.	キー <Key Check>	(PASS)
-6.	LED <LED Check>	(PASS)
-7.	ファン <FAN Check>	(PASS)

備考<Note>

*1 SM7860-05とSM7860-25は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名をSM7860-05と表記しています。
 <Because the inspection points of Models SM7860-05 and SM7860-25 are the sme,
 Model SM7860-05 is used in this data sheet to represent both models.>
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>
 標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。
 <The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

No.SM786005-3